



Procescertificaat K10788/05

Uitgegeven 2022-10-15

Vervangt K10788/04

Pagina 1 van 2

Tanksaneringen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL-K904/04 "Tanksaneringen" d.d. 2016-06-15, inclusief wijzigingsblad d.d. 2021-11-04, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Technisch Installatiebedrijf G. Reehorst- Dordrecht B.V.

verrichte werkzaamheden,

1. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30,
2. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31,

bij voortdurende aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product- en) processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Leverancier

Technisch Installatiebedrijf
G. Reehorst-Dordrecht B.V.
Bamendaweg 58
3319 GS DORDRECHT
Tel. 078-6310070
tanks@reehorst.com
www.reehorst.com

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitsstelsel
- proces



Tanksaneringen

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES

Het proces betreft het definitief buiten gebruik stellen van een opslagtank waarbij deze dusdanig onklaar wordt gemaakt dat deze niet meer voor opslagdoeleinden kan worden gebruikt of het verwijderen van de opslagtank met als doel deze na herkeuring weer te kunnen gaan gebruiken voor opslagdoeleinden.

PROCESSPECIFICATIE

Het saneren van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied is beperkt tot de volgende tanksaneringsmethoden:

PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen (PGS 28 & PGS 30)		PGS 31 vloeistoffen	
A	Tanksanering in combinatie met het transport van volledig gereinigde opslagtanks	A	Tanksanering in combinatie met het transport van volledig gereinigde opslagtanks
B	Tanksanering in combinatie met het transport van ongereinigde opslagtanks	C	Onklaar maken van opslagtanks door middel van opvullen
C	Onklaar maken van opslagtanks door middel van opvullen		
D	Het hersaneren van in het verleden gesaneerde opslagtanks		

Noot: De in het wijzigingsblad opgenomen bepalingen t.a.v. het toepassingsgebied gelden uitsluitend voor bovengrondse opslagtanks.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer. Voor toepassing van de regeling op ondergrondse opslagtanks is op grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de leverancier hiertoe beschikt over een ministeriële erkenning.

TANKSANERINGSCERTIFICAAT

Verplichte aanduidingen op het tanksaneringscertificaat betreffen:

- pictogram zoals rechts staat aangegeven;
- certificaatnummer;
- omvang van de saneringswerkzaamheden;
- gegevens van de gesaneerde opslagtank;
- gegevens opdrachtgever;
- gegevens plaats van de tanksanering;
- gegevens tanksaneerder.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Stel door visuele beoordeling vast of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het tanksaneringscertificaat juist en volledig ingevuld is.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - Leverancier;
 - Kiwa Nederland B.V.

PICTOGRAM

Het gecertificeerde tanksaneringsbedrijf mag gebruikmaken van onderstaand pictogram voor commerciële doeleinden:



- Raadpleeg voor de juiste wijze van tanksaneren de genoemde beoordelingsrichtlijn.
- Indien tijdens het bodemonderzoek verontreiniging wordt geconstateerd dient het Bevoegd Gezag hiervan in kennis te worden gesteld.
- Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe: www.kiwa.nl.